



कार्यालय नगर परिषद, अलवर (राज०)

क्रमांक:- फायर/2021/0092

दिनांक:- 28/6/2021

M/S KENDRIYA VIDYALAYA,
ITARANA, ALWAR (RAJASTHAN)

विषय:- अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि M/S KENDRIYA VIDYALAYA ,ITARANA ,
ALWAR (RAJASTHAN) का मौका निरीक्षण किया गया। विद्यालय में लगे सभी सुरक्षा
उपकरणों को चैक किया गया जो सही पाये गये। सुरक्षा प्रावधानों की पालना की जा रही है।

अतः निम्नलिखित शर्तों के आधार पर दिनांक 25.06.2021 से 24.06.2022 तक अग्निशमन
अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

शर्त:-

1. सभी अग्निशमन उपकरणों को सुचारु रूप से चालू रखना होगा।
2. परिसर में लगे सभी अग्निशमन यंत्रों को समय-समय पर रिफिल कराना होगा।
3. अग्निशमन प्रमाण पत्र को किसी भी प्रकार का स्वामित्व दस्तावेज नहीं माना जावेगा एवं प्रतिवर्ष नवीनीकरण करवाया जाना अनिवार्य होगा।
4. निरीक्षण के दौरान कोई भी अग्निशमन उपकरण बंद पाया जाता है तो अग्निशमन प्रमाण पत्र को निरस्त माना जावेगा।
5. प्रत्येक 6 माह में फायर एक्सपर्ट द्वारा मॉकड्रिल करवाया जाना अनिवार्य है। जिसकी सूचना नगर परिषद अलवर को देनी होगी।
6. किसी भी प्रकार की विस्फोटक सामग्री भवन व परिसर में नहीं रखी जावेगी।
7. किसी भी प्रकार का नगरीयकर बकाया होने पर उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त माना जावेगा।
8. किसी भी प्रकार की दुर्घटना के लिए स्वयं संस्थापक जिम्मेदार होगा ना कि जिला प्रशासन अलवर/नगर परिषद अलवर प्रशासन होगा।

सहायक अग्निशमन अधिकारी
नगर परिषद अलवर (राज०)

प्राचार्य

केन्द्रीय विद्यालय, ईटाराना
अलवर (राज०) 301001